

# 检测报告

项目名称:

废水检测

---

委托单位:

深圳市利昇精密五金有限公司

---

报告日期:

2018年07月17日

---

## 签发信息

**委托单位:**

深圳市利昇精密五金有限公司

**单位地址:**

深圳市宝安区福永塘尾新源工业区

**报告编写:**

**复 核:**

**签 发:**

**盖 章:**

**日 期:**

**职务职称:**

技术负责人/工程师

## 检测信息

### 一、检测概况

检测单位	深圳市利昇精密五金有限公司		
检测地址	深圳市宝安区福永塘尾新源工业区		
采样时间	2018年07月05日	分析时间	2018年07月05日~10日
采样人员	黄福谋、黄涛		
分析人员	黄玉桃、章明、周航、范明、韦彩棟		

### 二、检测方法及仪器

检测项目	检测方法名称及编号	仪器型号及名称	最低检出限
pH值	玻璃电极法 GB/T 6920-1986	pHS-3C型pH计	—
化学需氧量	快速密闭催化消解法 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) (2002) 3.3.2 (3)	CR 25型消解器	10mg/L
氨氮	流动注射-水杨酸分光光度法 HJ 666-2013	QuikChem 8500型 流动注射分析仪	0.02mg/L
总磷	钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	UV-1800型	0.01mg/L
总氰化物	异烟酸-吡啶啉酮分光光度法 HJ 484-2009	紫外可见分光光度计	0.002mg/L
总镍	电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	iCAP7400型 电感耦合等离子体 发射光谱仪	0.01mg/L
总铜			0.01mg/L
总锌			0.02mg/L

### 三、 检测结果

单位: mg/L (pH值无量纲)

检测点位名称	样品状态	样品编号	检测项目	检测结果	参考排放限值
废水 排放口	无色, 无气味, 无浮油, 液体	WS1870585A0001	pH值	7.53	6-9
		WS1870585A0002	化学需氧量	<10	160
		WS1870585A0005	总磷	0.14	2
			氨氮	1.51	30
		WS1870585A0004	总氰化物	0.005	0.4
		WS1870585A0003	总镍	<0.01	0.5
			总铜	<0.01	1
			总锌	<0.02	2

备注: 检测项目的排放限值依据客户提供的限值列出。

以下空白